



ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA (nr 3)

**Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym pn. „Modernizacja i rozbudowa systemu p.poż na cmentarzach komunalnych w Krakowie w podziale na dwie części”
Nr sprawy P – 12 / TP / 2025**

Zamawiający – Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Krakowie, 31-510 Kraków, ul. Rakowicka 26, informuje, że w sprawie ww. postępowania, w dniu 17.06.2025 r., wpłynęły pytania od Wykonawców. Poniżej podajemy treść pytań i udzielone odpowiedzi. Zachowano oryginalną pisownię pytań.

Pytanie nr 5:

(1) Od czasu powstania projektu technicznego SSP (09.2022) nastąpiły zmiany aranżacyjne w budynkach objętych zapytaniem przetargowym, w tym powstanie sufitów podwieszanych, w miejscach, gdzie przewidywane było zabezpieczenie tylko jednym czujnikiem optycznym. Dotyczy głównie budynku przy ul. Rakowickiej 26.

Czy Wykonawca ma uwzględnić zabezpieczenie dodatkowych wydzielonych przestrzeni (dodatkowe czujki, wskaźniki zadziałania oraz rewizje)?

Odpowiedź nr 5:

Zamawiający informuje, że Wykonawca nie ma obowiązku uwzględniania zabezpieczeń dodatkowych wydzielonych przestrzeni (dodatkowych czujek, wskaźników zadziałania oraz rewizyjnych).

Pytanie nr 6:

(2) Niektóre pomieszczenia techniczne są używane w sposób mogący wzbudzać fałszywe alarmy zaprojektowanych w nich czujek optycznych (zadymienie w czasie pracy obsługi zakładu). Wykonawca proponuje, uwzględnienie zastosowania czujników multisensorowych odpornych na zjawiska zwodnicze. Czy Zamawiający przychyliła się do zastosowania lepszych czujników w miejscach, gdzie w normalnych warunkach pracy może wystąpić zadymienie?

Odpowiedź nr 6:

Zamawiający informuje, że przychyliła się do zastosowania lepszych czujników w miejscach, gdzie w normalnych warunkach pracy może wystąpić zadymienie.

Pytanie nr 7:

(3) Czy w przypadku konieczności uwzględnienia zmian opisanych w pytaniach pkt. 1-2, Zamawiający przewiduje opracowanie rewizji projektu technicznego SSP? Czy wystarczające będzie wprowadzenie zmian przez Wykonawcę w dokumentacji powykonawczej wraz z uzgodnieniem z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń ppoż.?

Odpowiedź nr 7:

Zamawiający informuje, że wystarczające będzie wprowadzenie zmian przez Wykonawcę w dokumentacji powykonawczej wraz z uzgodnieniem z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń ppoż.

Zamawiający nie przewiduje opracowania rewizji projektu technicznego Systemu Sygnalizacji Pożaru (SSP).

Pytanie nr 8:

(4) Czy Zamawiający udostępni podkłady architektoniczne obiektów lub sam projekt tech. SSP w wersji edytowalnej (DWG), wybranemu w postępowaniu Wykonawcy?

Odpowiedź nr 8:

Zamawiający udostępni podkłady architektoniczne obiektów oraz projekt techniczny Systemu Sygnalizacji Pożaru (SSP) w wersji plików PDF. Zamawiający nie posiada wersji edytowalnej (DWG) ww. dokumentów.

Pytanie nr 9:

(5) Czy w przypadku konieczności uwzględnienia zmian opisanych w pytaniach pkt. 1-2, Zamawiający przewiduje wydłużenie terminu składania ofert?

Odpowiedź nr 9:

W związku z udzielonymi odpowiedziami, Zamawiający nie dokonuje zmiany terminu składania i otwarcia ofert, oraz terminu związania ofertą.

Z upoważnienia Dyrektora
Katarzyna Izdebska
Z-ca Dyrektora
Ds. Planowania i Infrastruktury

Rozdzielnik:

1. E-zamówienia
2. Strona www.zck-krakow.pl
3. A/a